

Edile La Gattinarese

Per Caserma CC Gattinara

Via M. d'Azeglio - Gattinara-VC

Oggetto: LAVORI IDRAULICI

- Nuova linea acqua con partenza dal contatore in androne cortile utilizzando tubo in multistrato Ø26 isolato sino alla caldaia con "T" a diramazione e proseguo sottotetto sino al bagno.
- N°1 valvola da 3/4 -1 per chiusura contatore
- N°1 Allaccio caldaia
- N°1 Allaccio cucina
- N°1 Allaccio acqua caldaia per cucina
- N°1 Scarico nuovo Ø40 per cucina
- N°1 Scarico nuovo Ø32 per condensa caldaia

Oggetto: BAGNO

- Cassetta Geberit ad incasso per vaso a terra
- N° 1 cassetta 35x35x 9 cm con 2 collettori:
 - N° 1 collettore con rubinetto a chiusura per 5 attacchi acqua fredda:
Wc
Bidet
Lavabo
Doccia
Lavatrice
 - N° 1 collettore con rubinetto a chiusura per 3 attacchi acqua calda:
Bidet
Lavabo
Doccia
- Materiale utilizzato per tubazione acqua calda e fredda in multistrato Ø16
- Tubazione per acque chiare Ø 40 collegata alla discesa esistente
- Tubazione per acque scure Ø 90 collegata alla discese esistenti

Oggetto: OFFERTA SANITARI E RUBINETTERIA

- N° 1 Wc a terra I LIFE O filo muro, senza brida, con sedile rallentato
- N° 1 Bidet a terra I LIFE O filo muro,
- N° 1 Placca comando Geberit sigma20 (bianca/cromo)
- N° 1 Lavabo I LIFE A 60x48cm con semicolonna
- N° 1 Kit doccia tondo Ø20 Damast + doccino
- N°1 Miscelatore incasso doccia 2 vie Grohe EUROSART
- N° 1 Miscelatore lavabo Grohe EUROSART
- N° 1 Miscelatore bidet Grohe EUROSART
- N° 1 Piatto doccia IS ULTRA FLAT 120x80 in resina, bianco con sifone
- N° 1 box doccia Tda mod SPADO 120x80, cristallo trasparente, profilo bianco
- Posa sanitari e accessori compreso sifoni e raccorderia

Oggetto: Sostituzione Caldaia:

- Smantellamento caldaia esistente con smaltimento in discarica
- Installazione caldaia **MICRA 4 CONDENSING 25KW**
- Partenza fumi sdoppiata
- Mt 4 tubazione scarico fumi Ø 60 a tetto
- Mt 1 tubazione scarico condensa su predisposizione esistente
- N°1 filtro defangatore
- Raccorderia varia
- Mano d'opera
- Prima accensione, collaudo, libretto impianto e rilascio garanzia
- Dichiarazione di conformità

Lavaggio impianto termosifoni

- Utilizzo di pompa apposita per lavaggio impianto
- Immissione prodotti specifici e acqua per pulizia termosifoni
- Lavaggio eseguito in sequenza su ogni singolo termosifone
- Al termine del lavaggio introduzione di inibitori di corrosione
- Mano d'opera

CRNOTERMOSTATO MI SET

Caratteristiche modulante eBus:

- Programmazione settimanale della temperatura ambiente con 7 fasce orarie e diverse temperature
- Programmazione 3 fasce giornaliere per la produzione di acqua calda sanitaria
- Funzione VACANZE: riduzione della temperatura ambiente per il numero di giorni programmati come "assenza". E' attiva la funzione di protezione riscaldamento contro il gelo se la caldaia è alimentata (gas ed elettricità)
- Display con visualizzazione di: data, ora, temperatura ambiente, temperatura esterna, fascia oraria in corso
- Programma di gestione pompa ricircolo sanitario (con schedina optional)
- Retroilluminazione